



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОАУ ЯО

Ярославского педагогического колледжа

М.Е. Лавров

2017 год

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 150029, г. Ярославль, ул. Маланова д.14.
- 1.2. Наименование предоставляемой услуги: образование.
- 1.3. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей 1430 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка - да; 6310 кв. М.
- 1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению: государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж (ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж)
- 1.5. Адрес места нахождения организации: 150029, г. Ярославль, ул. Маланова, д.14.
- 1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
- 1.8. Административно-территориальная подведомственность: региональная
- 1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования Ярославской области, 150000, г. Ярославль, улица Советская, дом 7.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Плановая мощность: 200 человек.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (указать да/нет)	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта*	Примечания
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да	Нет разметки места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске (размером 6,0х3,6 м)..	
2.	Сменные кресла - коляски	нет		
3.	Адаптированные лифты	нет		
4.	Поручни	нет		
5.	Пандусы	нет		
6.	Подъемные платформы	нет		
7.	Раздвижные двери	нет		
8.	Доступные входные группы	да	Отсутствие раздвижных дверей и пандуса.	
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет		
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да	1-этаж – 3 учебных кабинета имеют достаточную ширину дверных проемов; 2-этаж – лестничные марши не соответствуют СП.59.13330.20 12	

11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства:	нет		
	а) функции зрения,	нет		
	б) слуха	нет		
	в) передвижения	нет		
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения:	нет		
	а) зрительной информации - звуковой информацией,			
	б) надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля			
	в) надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной на контрастном фоне			
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет		

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги (указать да/нет)	Оценка имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги*	Примечания
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет		
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе	да		

	об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий			
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да		29.01.2017
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да		1
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да		
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	да		
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет		Не требуется
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да		
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет		
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере	да		

	образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)			
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет		

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Оборудовать информационное табло на входе (вывеска с названием организации, графиком работы и плана здания, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)	2020 г.
2.	Оборудовать наружный пандус	2020 г.
3.	Выделить краевые ступени наружной лестницы контрастным цветом или фактурой	2019 г.
4.	Разместить комплексные системы информации, предусматривающие визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги, об ассортименте предоставляемых услуг, размещение и назначение функциональных элементов на объекте: контрастная полоса на полу к зоне обслуживания; тактильные таблицы с указанием выходов, поворотов, лестниц по всему пути передвижения инвалидов;	2025 г.
5.	Оборудовать перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м	2019 г.
6.	Дублирование необходимой для инвалидов информации, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информацией.	2030 г.
7.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации- зрительной информацией.	2030 г.
8.	Оборудовать универсальные кабины в уборных для маломобильных групп населения: установить специальные знаки у дверей кабины на высоте 1,35м.; приобретение регулируемого кресла-туалета с санитарным оснащением, оборудование кабины системой тревожной сигнализации; установка у раковины поручня; выполнение крючков для одежды и костылей.	2025 г.
9.	Организовать повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами.	2018 г.
10.	Оборудовать в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2025 г.
11.	Выполнить разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м.	2018 г.