



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОНД по Краснопереконскому району г. Ярославля.  
150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская, 119а, 45-10-39, ond-kr@yandex.ru

г. Ярославль

« 23 » сентября 2013 года  
15 ч. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 140**

По адресу: г. Ярославль, ул. Маланова д. 12а, д. 14

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Краснопереконского района г. Ярославля по пожарному надзору Зайцева Игоря Владимировича от «29» августа 2013 года № 140, Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: ГОУ СПО ЯО «Ярославский индустриально-педагогический колледж»

Дата и время проведения проверки: 16.09.2013 г., 23.09.2013г.

Продолжительность проверки: 2 дня  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности надзора по Краснопереконскому району г.Ярославля

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) зам. директора по АХЧ Астафьева С.А. Аст  
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ), ПОДПИСЬ, ДАТА, ВРЕМЯ)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТА МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор Краснопереконского района г. Ярославля по пожарному надзору Павловцев Андрей Владимирович

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХЧ Астафьева Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**Краткая характеристика пожарной опасности объекта:**

**Корпус № 1, ул. Маланова, д. 14**

Здание двухэтажное, III степени огнестойкости, с чердаком, кровля шиферная по деревянной обрешетке, без подвала отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. С каждого этажа имеются 2 выхода. Установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в случае возникновения пожара. Первичные средства пожаротушения имеются.

**Корпус № 3, ул. Маланова, д. 12а**

Здание четырехэтажное, II степени огнестойкости, с техническим этажом, кровля оцинкованная по деревянной обрешетке, без подвала, отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. С каждого этажа имеются 2 выхода. Установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в случае возникновения пожара. Первичные средства пожаротушения имеются. Пожарные краны внутреннего пожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Имеется акт испытаний внутреннего пожарного водопровода.

Документы, регламентирующие вопросы пожарной безопасности имеются в полном объеме. Инструктаж с персоналом и обучающимися проводится. Заключен договор на обслуживание систем АПС и СОУЭ. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений всех зданий.

Здание не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 г. №117-ФЗ срок исполнения предписания п. № 147/1/1-3 и 147/1/6 от 27.09.2012г. перенесен на 13.07.2014г.

**В ходе проведения проверки:**

1. выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.
2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
3. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № 147/1/1-6 от 27.09.2012г. выполнено.
4. **нарушений не выявлено.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(ПОДПИСЬ ПРОВЕРЯЮЩЕГО)

(ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(ПОДПИСЬ ПРОВЕРЯЮЩЕГО)

(ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор  
Красноперекопского района г. Ярославля  
по пожарному надзору Павлочев А.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директора на АХЧ Семашкина С.А.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инд. предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » 09 20 14. ✓ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru  
ОНД по Красноперекопскому району г. Ярославля.  
150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская, 119а, 45-10-39.

**Предписание № 140/ 1 /1-2**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**ГОУ СПО ЯО «Ярославский индустриально-педагогический колледж»**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Красноперекопского района г. Ярославля по пожарному надзору № 140 от «29» августа 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «16» сентября 2013 г. и «23» сентября 2013 г. государственным инспектором Красноперекопского района г. Ярославля по пожарному надзору Павловым А.В. проведено внеплановое мероприятие по контролю за выполнением законного предписания ГПН на территории, в зданиях и в помещениях ГОУ СПО ЯО «Ярославский индустриально-педагогический колледж», расположенных по адресу: г.Ярославль ул. Маланова д. 12а, д. 14 с заместителем директора по АХЧ Астафьевой Светланой Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
<b>Корпус № 1, ул. Маланова, д. 14</b>				
140/1/1	Здание не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	<b>№ 69-ФЗ ст.2,</b> п. 13.4 НПБ 88-01 - Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технической возможности рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом на ЦУС ("01") Государственной противопожарной службы. п. 14.4. СП 5.13130.2009 - При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи.	13.07.14.	
<b>Корпус № 3, ул. Маланова, д. 12а</b>				
140/1/2	Здание не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	<b>№ 69-ФЗ ст.2- см. выше;</b> п. 13.4 НПБ 88-01 – см. выше; п. 14.4. СП 5.13130.2009 – см. выше.	13.07.14.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Краснопереконского района г. Ярославля  
по пожарному надзору Павлочев А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



  
(подпись)

«23» сентября 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

✓   
(должность, ФИО)

«23» 09 2013 г.