



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль  
(место составления акта)

« 18 » марта 2020 г.  
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 50

В период с «12» марта 2020 года по «18» марта 2020 года по адресу: г. Ярославль, ул. Маланова 14  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «02» марта 2020 года № 51

была проведена проверка в отношении: Государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Ярославский педагогический колледж

Продолжительность проверки: с 10.00 «12» марта 2020 года по 10.00 «18» марта 2020 года. Общая продолжительность проверки 5 дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) и.о. директора колледжа Смирнов В.С. (уведомление о проведении проверки направлено по электронной почте прочитано 02.03.2020, прочитано 03.03.2020 в 09:48).

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Абрамова Наталья Викторовна.

При проведении проверки присутствовали: зам.директора по АХЧ Цимбалова Виктория Николаевна.

**Краткая характеристика объектов:** Здание колледжа 2-х этажное, 3 степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Имеется чердачное помещение. Огнезащитная обработка проведена 30.08.2018г. Подвал отсутствует. Деревянные конструкции чердака обработаны огнезащитным составом. Со второго этажа предусмотрено 2 выхода по внутренним лестницам. С первого 1 этажа 3 эвакуационных выхода наружу. Помещения оборудованы АПС и СО 2 типа с выводом сигнала о срабатывании в подразделение пожарной охраны. Заключен договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с ООО «Связьстрой сб» от 30.12.2019, на бесперебойную передачу сигнала о состоянии пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения с ООО ЯООООО ВДПО от 16.12.2019 № 27120-МТ. Здание электрифицировано. Отопление центральное. Помещения обеспечены огнетушителями.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены  | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|--|--|---|
| 1.    | Не разработана и не представлена на регистрацию декларация пожарной безопасности.                  | Ч 1, 2, 6 ст. 64 ФЗ Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 7 приказа МЧС России от 24.02.2009 N 91 (ред. от 21.06.2012) Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности (зарегистрирован в Минюсте России 23 марта | ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж   |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     |  | 2009 г. N 13577)   |   |
| 2.  | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.   | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.п. 2, 461 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее ППР в РФ).  |   |
| 3.  | Выходы из лестничных клеток на чердак осуществляются не через противопожарные двери (люки) 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости). | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 1 п. 7.1, абзац 2, 3 п. 8.4* СНИП 21-01-97*, п. 4.2 СП 4.13130.2009.  | ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж |
| 4.  | В помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения (помещение № 8 по техпаспорту БТИ).  | ст. 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее ППР в Р, п. 12.55, 12.56, НПБ 88-2001* | ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж |
| 5.  | Отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.   | п.п. 33, 43 ППР в РФ, п. 6.22 СНИП 21-01-97*, п. 7.1 СНИП 23-05-95*, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.6.1-7.6.3 СП 52.13330.2016   | ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж |
| 6.  | Двери лестничных клеток на 2 этаже не оборудованы приспособлениями для самозакрывания, находятся в открытом положении.   | абзац 2 п. 62 ППР в РФ, абзац 2 п. 6.18* СНИП 21-01-97*.   | ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж |
| 7.  | В служебном помещении № 110 на первом этаже и в тамбуре эвакуационного выхода на 1 этаже светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (помещение № 10 по техпаспорту БТИ).   | «в» п. 42 ППР в РФ   | ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж |
| 8.  | Пожарные извещатели системы АПС в кабинетах русского языка № 215,216 и в туалете на 2-м этаже установлены на расстоянии менее 0,5м до электро-светильников (помещения № 8, 14, 16 по техпаспорту БТИ).   | ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ п.12.67 НПБ 88-01; п.13.3.6 СП 5.13130.2013  | ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж |
| 9.  | Лестничные клетки, на первом этаже не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.   | п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123*-ФЗ, п. 33, ППР в РФ, п. 6.18* СНИП 21-01-97*, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.   | ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж |
| 10. | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в помещениях типографии, мастерской и гаражах находится в неработоспособном состоянии.  | П. 61 ППР в РФ   | ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж |
| 11. | Отсутствует на дверях мастерской обозначение ка-   | ППР в РФ п. 20   | ГПОАУ ЯО                                    |

|     |  |                    |   |
|-----|--|--------------------|---|
|     | тегорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.   |                    | Ярославский педагогический колледж          |
| 12. | В помещении кладовой в типографии светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | «В» п. 42 ППР в РФ | ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж |

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист (список контрольный вопросов) в 1 экз. на 12 листах.

Государственный инспектор города Ярославля

по пожарному надзору Абрамова Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » марта 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » марта 20 20 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)