



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«19» марта 2020 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 57

В период с 10 час. 00 мин по 16 час. 30 мин. «10» марта 2020 года, с 10 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. «18» марта 2020 года, с 09 час. 30 мин. по 15 час. 00 мин. «19» марта 2020 года по адресу: 150029, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12 а.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «02» марта 2020 года № 57

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области «Ярославский педагогический колледж».
Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин по 16 час. 30 мин. «10» марта 2020 года, с 10 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. «18» марта 2020 года, с 09 час. 30 мин. по 15 час. 00 мин. «19» марта 2020 года (3 дня).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» Лавров Михаил Евгеньевич 03.02.2020 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: Директор ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» Лавров Михаил Евгеньевич, заместитель директора по административно-хозяйственной части ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» Цимбалова Виктория Николаевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объект представляет собой 4-х этажное здание, 3 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Кровля здания двухскатная, кровельное железо по деревянной обрешетке. Общая площадь здания составляет 5639,4 м². Здание учреждения построено в 1974 году. Отопление центральное водяное. Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 3-го типа. Проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС (Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации заключен с ООО «Связьстрой сб»). Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия персонала (Договор № 9362/2 от 01.07.2019 г. заключен с ЯОООО «ВДПО».)

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91*), а именно выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Декларация пожарной безопасности на объект защиты №78401387-00092-5/5 от 02.04.2010 г. не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения, а так же изменены требования пожарной безопасности (внесены изменения в: Федеральный закон РФ №123-ФЗ; СП 2.13130.2012; СП 4.13130.2013; СП 6.13130.2013; СП 7.13130.2013).	ч. 6 ст. 64 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	Заместитель директора по административно-хозяйственной части ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» Цимбалова В.Н.
2.	Выходы из лестничных клеток на чердак осуществляются не через противопожарные двери (люки) 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 1 п. 7.1, абзац 2, 3 п. 8.4* СНиП 21-01-97*, п. 4.2 СП 4.13130.2009.	ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»
3.	Не предусмотрена у эвакуационного выхода, ведущего из общего коридора 2-го этажа здания на наружную открытую лестницу, в месте перепада высот в полу, лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 6.28* СНиП 21-01-97*.	ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»
4.	Допущена прокладка проводов электропитания в одном коробе с проводами соединительных линий автоматической установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и системы управления и эвакуацией людей (далее - СОУЭ).	п. 12.66 НПБ88-2001; п. 13.15.14 СП 5.13130.2009.	ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»
5.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ происходит при срабатывании одного дымового пожарного извещателя вместо 2-х.	п. 61 ППР в РФ; п. 13.1 НПБ 88-2001*	ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»
6.	В кабинете №205,201,204,402 установлено по одному пожарному извещателю вместо 2-х.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.16 НПБ 88-2001*	ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»
7.	В помещении вахтёра, где осуществляется круглосуточное дежурство с приемно-контрольным прибором АУПС, отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 12.55, 12.56, НПБ 88-2001*	ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»
8.	В здании отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п. 33, 43 ППР в РФ, п. 6.22 СНиП 21-01-97*, п. 7.1 СНиП 23-05-95*, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.6.1-7.6.3 СП 52.13330.2016	ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»
9.	Дымовые пожарные извещатели в комнате приёма пиццы в Оргмассовом отделе, расположенном на 2-м этаже здания, установлены на расстоянии менее 0.5 м от электросветильников.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.67 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.	ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»

10.	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в здании при пожаре.	п. 13.1 НПБ 88-2001*; п. 61 ППР в РФ; п. 14.1 СП 5.13130.2009	ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»
11.	На двери помещения мастерской (каб.№117), складском помещении (каб. №135, расположенные на 1-м этаже здания, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 ППР в РФ.	Заместитель директора по административно-хозяйственной части ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» Цимбалова В.Н.
12.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительные линии СОУЭ в течение времени, необходимого для эвакуации людей.	ч.7 ст.84 Федерального закона РФ №123-ФЗ; п.3.9 НПБ 104-03.	ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений от 19.03.2020 года №57/1/1;
2. Проверочный лист от 19.03.2020 г. в 1 экз. на 7 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«19» марта 2020 г.



(подпись)
М.Л.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» Лавров Михаил Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» марта 2020 г.


(подпись)