



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича д. 12, тел.: (4852) 561158; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 50/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Ярославской области Ярославский педагогический колледж

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «02» марта 2020 года № 50, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности в период с «12» марта 2020 года по «18» марта 2020 года» государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Абрамовой Натальей Викторовной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Маланова 14 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии зам.директора по АХЧ Цимбаловой Виктории Николаевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не разработана и не представлена на регистрацию декларация пожарной безопасности.	Ч 1, 2, 6 ст. 64 ФЗ Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 7 приказа МЧС России от 24.02.2009 N 91 (ред. от 21.06.2012) Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности (зарегистрирован в Минюсте России 23 марта 2009 г. N 13577)	15.04.2021	
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.п. 2, 461 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее ППР в РФ).	15.04.2021	
3.	Выходы из лестничных клеток на чердак осуществляются не через противопожарные двери (люки) 2-го типа (с	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59 Федерального за-	15.04.2021	

	пределом огнестойкости не менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	кона РФ №123-ФЗ, абзац 1 п. 7.1, абзац 2, 3 п. 8.4* СНИП 21-01-97*, п. 4.2 СП 4.13130.2009.		
4.	В помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения (помещение № 8 по техпаспорту БТИ).	ст. 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее ППР в РФ, п. 12.55, 12.56, НПБ 88-2001*	15.04.2021	
5.	Отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п.п. 33, 43 ППР в РФ, п. 6.22 СНИП 21-01-97*, п. 7.1 СНИП 23-05-95*, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.6.1-7.6.3 СП 52.13330.2016	15.04.2021	
6.	Двери лестничных клеток на 2 этаже не оборудованы приспособлениями для самозакрывания, находятся в открытом положении.	абзац 2 п. 62 ППР в РФ, абзац 2 п. 6.18* СНИП 21-01-97*.	15.04.2021	
7.	В служебном помещении № 110 на первом этаже и в тамбуре эвакуационного выхода на 1 этаже светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (помещение № 10 по техпаспорту БТИ).	«в» п. 42 ППР в РФ	15.04.2021	
8.	Пожарные извещатели системы АПС в кабинетах русского языка № 215,216 и в туалете на 2-м этаже установлены на расстоянии менее 0,5м до электросветильников (помещения № 8, 14, 16 по техпаспорту БТИ).	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ п.12.67 НПБ 88-01; п.13.3.6 СП 5.13130.2013	15.04.2021	
9.	Лестничные клетки, на первом этаже не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123*-ФЗ, п. 33, ППР в РФ, п. 6.18* СНИП 21-01-97*, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.	15.04.2021	
10.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в помещениях типографии, мастерской и гаражах находится в неработоспособном состоянии.	П. 61 ППР в РФ	15.04.2021	
11.	Отсутствует на дверях мастерской обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	ППР в РФ п. 20	15.04.2021	
12.	В помещении кладовой в типографии светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	«в» п. 42 ППР в РФ	15.04.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований по-

пожарной безопасности определяется. Собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Абрамова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)



« 18 » марта 20 20 г .

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« _____ » марта 2020