



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 57/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственного профессионального образовательного автономного учреждения
Ярославской области «Ярославский педагогический колледж»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. №57 от «02» марта 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин по 16 час. 30 мин. «10» марта 2020 года, с 10 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. «18» марта 2020 года, с 09 час. 30 мин. по 15 час. 00 мин. «19» марта 2020 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области «Ярославский педагогический колледж», осуществляющего деятельность по адресу: 150029, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12 а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Директора ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» Лаврова Михаила Евгеньевича, заместителя директора по административно-хозяйственной части ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» Цимбаловой Виктории Николаевны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Декларация пожарной безопасности на объект защиты №78401387-00092-5/5 от 02.04.2010 г. не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения, а так же изменены требования пожарной безопасности (внесены изменения в: Федеральный закон РФ №123-ФЗ; СП 2.13130.2012; СП 4.13130.2013; СП 6.13130.2013; СП 7.13130.2013).	ч. 6 ст. 64 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	12.07.2021 г.	
2.	Выходы из лестничных клеток на чердак осуществляются не через противопожарные двери (люки) 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 1 п. 7.1, абзац 2, 3 п. 8.4* СНиП 21-01-97*, п. 4.2 СП 4.13130.2009.	12.07.2021 г.	

3.	Не предусмотрена у эвакуационного выхода, ведущего из общего коридора 2-го этажа здания на наружную открытую лестницу, в месте перепада высот в полу, лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 6.28* СНиП 21-01-97*.	12.07.2021 г.	
4.	Допущена прокладка проводов электропитания в одном коробе с проводами соединительных линий автоматической установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и системы управления и эвакуацией людей (далее - СОУЭ).	п. 12.66 НПБ88-2001; п. 13.15.14 СП 5.13130.2009.	12.07.2021 г.	
5.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ происходит при срабатывании одного дымового пожарного извещателя вместо 2-х.	п. 61 ППР в РФ; п. 13.1 НПБ 88-2001*	12.07.2021 г.	
6.	В кабинете №205,201,204,402 установлено по одному пожарному извещателю вместо 2-х.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.16 НПБ 88-2001*	12.07.2021 г.	
7.	В помещении вахтёра, где осуществляется круглосуточное дежурство с приемно-контрольным прибором АУПС, отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 12.55, 12.56, НПБ 88-2001*	12.07.2021 г.	
8.	В здании отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п. 33, 43 ППР в РФ, п. 6.22 СНиП 21-01-97*, п. 7.1 СНиП 23-05-95*, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.6.1-7.6.3 СП 52.13330.2016	12.07.2021 г.	
9.	Дымовые пожарные извещатели в комнате приёма пищи в Оргмассовом отделе, расположенном на 2-м этаже здания, установлены на расстоянии менее 0.5 м от электросветильников.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.67 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.	12.07.2021 г.	
10.	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в здании при пожаре.	п. 13.1 НПБ 88-2001*; п. 61 ППР в РФ; п. 14.1 СП 5.13130.2009	12.07.2021 г.	
11.	На двери помещения мастерской (каб.№117), складском помещении (каб. №135, расположенные на 1-м этаже здания, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 ППР в РФ.	12.07.2021 г.	
12.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительные линии СОУЭ в течение времени, необходимого для эвакуации людей.	ч.7 ст.84 Федерального закона РФ №123-ФЗ; п.3.9 НПБ 104-03.	12.07.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться

имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» марта 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» Лавров М.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

«25» марта 20 20 г.

